

监理工程师联系单

工程名称: 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号: ZHHL-0006

致: 江苏省江建集团有限公司 (单位)

主题: 关于质量问题相关事宜。

内容:


巡视中发现, 你单位在施工过程中, 焊接焊缝打磨不平滑, 焊瘤余高过大; 个别地方发现凹陷、弧坑、焊缝尺寸不足等现象, 坡口形式及尺寸个别地方不符合要求。

抄送业主: 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目部

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:


徐静
2016.11.26

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。