

监理工程师联系单

工程名称：青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号:ZHJL-0007

致： 江苏省江建集团有限公司 （单位）

主题：关于现场施工安全问题相关事宜。

内容：

在巡查中发现：你单位在施工过程中，出现以下问题：1、消防器材安置不到位。2、临时用电不规范。3、仓库药品覆盖不完善。4、脚手架搭设时局部不符合要求。5、管理人员不在岗。现要求你单位立即整改，经自检合格后报于我部查验。

抄送业主： 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目部

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。