

监理工程师联系单

工程名称：青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号:ZHJL-0008

致： 江苏省江建集团有限公司 （单位）

主题：关于施工质量问题相关事宜。

内容：

巡视中发现你单位在施工过程中，焊接焊缝外观质量差，局部有未融没焊透现象，焊痕打磨粗糙，焊瘤过大等。现要求你单位立即整改，经自检合格后报于我部查验。

抄送业主： 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。