

监理工程师联系单

工程名称：青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号:ZHJL-0009

致：江苏省江建集团有限公司（单位）

主题：关于现场施工问题相关事宜。

内容：

现场巡视过程中，你单位在施工中高空作业人员未佩戴安全带；施工现场无管理人员，5#厂房里爬梯存在安全隐患.现场无消防器材。现要求你单位立即整改，经自检合格后报于我部查验。

抄送业主：青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目部

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。