

监理工程师联系单

工程名称: 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号: ZHJL-0010

致: 江苏省江建集团有限公司 (单位)

主题: 关于报审检验中需要整改的问题。

内容:

在检查过程中:

- 1、发现局部有焊痕打磨不平滑, 漏磨现象
- 2、焊接焊缝有夹渣, 咬边、气孔、局部出现没焊透现象或焊瘤过大,
- 3、局部除锈不彻底, 防腐漆涂刷不均匀等,
- 4、个别加固钢板长度不够。

要求你单位立即整改, 自检合格后报与我部复验, 合格后方可进行下道工序。

抄送业主: 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2016.12.7



注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。