

监理工程师联系单

工程名称：青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号:ZHJL-0011

致：江苏省江建集团有限公司（单位）

主题：关于现场安全方面相关事宜


内容：

现要求你单位加大现场管理力度，进一步提高质量安全生产意识。尤其是临近佳节，职工思想较为浮躁，安全意识淡薄。今天在巡视中发现高空作业人员不佩戴安全带；临时用电电线老化，存在安全隐患；成品库房施工范围内药品覆盖不完善。要求你单位立即整改，自检自严合格后报于我部核查。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日期：



注 本表一 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。