

监理工程师联系单

工程名称：青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式项目

编号:ZHJL-0012

致：江苏省江建集团有限公司（单位）

主题：关于报审检验中需要整改的问题。

内容：

在检查过程中：

- 1、发现局部有焊痕打磨不平滑，漏磨现象
- 2、焊接焊缝有夹渣，咬边、气孔、局部出现没焊透现象或焊瘤过大，
- 3、局部除锈不彻底，防腐漆涂刷不均匀等，
- 4、个别加固钢板长度不够。

要求你单位立即整改，自检合格后报与我部复验，合格后方可进行下道工序。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016.12.20



注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。