



监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180625-22

致：四川锦龙电力建设有限公司

抄送：西昌通威新能源有限公司

事由：关于光伏区施工质量、安全文明的施工事宜

内容：

1. 经检查光伏区部分组件安装的平整度、直线度超出规范规定；
2. 组件安装个别施工人员未佩戴安全帽；
3. 光伏区有农民在场地放养牲畜，且有儿童在区域内玩耍；

上述问题给施工质量、安全带来隐患，要求总包单位认真做好质量、安全技术交底工作，并把安装不合格的组件及时整改完成。

总/专业监理工程师：



日

期：2018年6月25日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，
业主单位留存一份。