

监理工作联系单

工程名称：江苏大航微电网科技有限公司新坝 3.83MW 光伏电站项目

编号：001

致：江苏扬中大航集团有限公司新坝科技园区 3.83MW 分布式光伏发电项目部

事由：关于开工资料报审以及安全隐患排除

内容：江苏扬中大航集团新坝科技园区 3.83MW 分布式光伏发电项目建设已启动，施工已开始一周。请你部将该项目的施工组织设计、各专项施工方案和施工总进度计划以及相关的总包单位及施工单位资质等相关前期管理文件（具体待报审文件目录内容详见附件）尽快上报到项目监理部进行审核。

另：施工脚手架牢固性需要增加，部分竹排有漏洞，容易踩空，上下竹排要设置防滑木方，因下雨时太滑，防止上下时候滑倒掉入下面。组件抬放过程中，最好俩人抬放，防止引裂，部分组件已经摆放开，考虑如有大风天气，容易吹反组件，损坏或者砸于楼下，伤及行人。水泥墩的制作现场，水泥废渣沉积路面，引发附近居民不满，因采取有效措施，防止残渣沉积路面。鉴于以上我部建议你部及时进行安全隐患排查消除，严格落实安全生产责任，加强防范措施，严防发生安全事故。

抄送于： 大航微电网科技有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2016 年 12 月 5 日



常州正衡电力工程监理有限公司

江苏大航微电网科技有限公司新坝 3.83MW 光伏电站项目监理部

2016 年 12 月 5 日