

监理工作联系单

工程名称：绍兴旭晖新能源有限公司越城地区 4.44829MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-LXD-20170423

致：绍兴旭晖新能源有限公司施工项目部

事由：

关于施工整改进度的相关事宜

内容：

- 1、所有项目厂房有安全爬梯的，必须做安全护栏；
- 2、对监理方所发通知单中所有问题在全部屋面进行排查，有类似问题立即整改；
- 3、所有项目排查整改工作必须在三天之内（4月27日之前）整改结束，并通知

监理方验收；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017年4月18日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。