

监理工作联系单

工程名称：杭州聚旺新能源

编号：HZJH-LXD-001

致：浙江诺欧博新材料有限公司余杭项目部

事由：

监理通知单回复事宜

内容：

余杭项目至开工以来，我监理部下发过监理通知单，至今没有一份回复。希望总包方重视。现将二个项目存在的问题立如下：

- 1、部分立柱的弹垫未放；
- 2、螺丝未紧固到位；
- 3、檩条切割部位防腐未做；
- 4、组件压块没有安装到位；
- 5、桥架连接不符合设计和验收规范；
- 6、现场垃圾没有清理；
- 7、部分接地扁铁防腐未做及焊接面不够；
- 8、屋面电缆凌乱；
- 9、电缆绝缘破损；
- 10、桥架盖板未固定：固定的也不符合要求；
- 11、电气设备没有按图施工（逆变器、汇流箱、桥架）；
- 12、部分立柱没有与支墩接触；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年7月20日

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建