

监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

编号：BDGD-ZHJL-LX-20161121

致：中设无锡机械设备工程有限公司浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目部

事由：关于开工资料报审

内容：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目建设已启动，施工即将开始。项目的资料整理和要求我监理项目部建议如下：1、所有施工单位和监理单位的资料用表均采用《电力建设工程监理规范》（DLT5434-2009）内的对应表格；2、各报审表格附件涉及到土建部分的用表采用（DL/T5210-2012）的要求，涉及到电气和安装部分的用表采用（DL/T5161.1-5161.17-2002）的要求；3、完善施工前期的施工单位各项报审文件的审核和批准手续。

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：江宗良

日期：2016 年 11 月 21 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建