

监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

编号：BDGD-ZHJL-LX-20161129-2

致：中设无锡机械设备工程有限公司杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目部

事由：关于开关站施工问题

内容：

截止至 2106 年 11 月 29 日，开关站地面基础工程已施工完毕，因施工场地的限制，图纸 S32-1-03 上 3-E 位置的立柱基础未按图纸进行施工，现场实际测量尺寸与图纸所标注的尺寸偏差较大，请施工单位给出确切的解决方案。

致此。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪家俊

日期：2016 年 11 月 29 日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建