

工作联系单

工程名称:怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏电站项目

序列号: TWHN-ZHJL-003

致: 安庆横江集团有限责任公司项目部

事由:

关于现场使用两种规格水泥的事宜。

内容:

现场情况 45 号塔基采用水泥为海螺牌 PC32.5 水泥,与之前送检的上峰水泥规格不同,现更换的水泥也未提供水泥合格证,复试报告及混凝土配合比。

要求;

尽快分别提供上峰,海螺水泥合格证、复试报告、混凝土配合比请贵方按照合同要求尽快提供。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 1 月 17 日



注 本表一式 3 份,有监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存 1 份,监理项目部存 1 份。