

工作联系单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目

序列号：TWHN-ZHJL-011

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由：关于安全、防盗、防汛事项。

内容：监理巡视检查发现以下现象：

- 1、安全负责人对现场安全监管不力，致使部分人员不佩戴安全帽、安全带和救生衣，专业安装队负责人没采取有效安全措施使作业人员安全意识淡薄。
- 2、现场发现外来人员在没有业主同意的情况下来施工现场大量外拉业主需要回收的组件纸箱、托盘，且湖边是个危险地方存在极大的安全隐患，这也充分暴露出贵单位安保工作做得极不到位，没履行好你们和业主签订承包合同。
- 3、汛期已经来临，贵单位安排防汛专项人员 24 小时巡视施工现场，检查覆盖施工用电器、没安装的组件、支架及附件等的防护情况，要求在半成品底部架空，堆场四周开挖排水沟以防雨水入侵造成物件损坏。

贵单位接到上述通知后尽快安排人员认真落实，严格履行合同规定



总/专业监理工程师：

日期：2024年6月24日

注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。