

监理工作联系单

工程名称: 浙江嘉兴分布式胜禾 0.94689MW 工程监理项目

编号: ZHJL-LXD03

致: 浙江电腾云光伏科技有限公司 (EPC 单位)、南通乔龙光电科技有限公司 (施工单位)

事由: 关于安全文明施工等相关事项

内容:

2016 年 12 月 8 日星期四我监理项目部在现场例行巡视检查的时候发现以下问题:

- 1、已多次提醒施工人员仍未按要求进行佩戴安全帽。
- 2、安装组件要轻拿轻放, 安装组件时严禁收按压在组件表面。
- 3、安装支架时严禁锤子敲打立柱、三角连接件等来进行调整!
- 4、施工现场烟屁股等垃圾禁止随地丢弃, 谨防堵塞楼顶落水管。
- 5、高空作业必须做好保护措施!
- 6、吊装作业时必须设置警戒线, 起重臂下严禁站人、吊装货物下严禁站人, 吊装时严禁高空伸手去接货物。
- 7、进入施工现场前要对工人进行安全、文明施工培训, 并有相应培训记录。

抄送: 奥瑟亚 (嘉兴) 光伏科技有限公司胜禾分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 12 月 08 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。