

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号：JL-002

致：山东和盛电气有限公司项目部

事由：关于安全的相关事宜。

内容：

- 1、请务必在本周内对所有进场人员进行三级安全教育及安全交底，且对后续进场人员及时进行三级安全教育及安全交底，并报项目监理部。
- 2、凡是在高空作业施工人员必须做好两穿两带，超出 2M 高度地方施工必须配带安全带，严禁施工人员在女儿墙外行走、严禁屋面施工人员向下抛物，加强屋面边角警戒，同时做好护栏及安全标志。
- 3、严禁屋面施工人员班中饮酒。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2016 年 12 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。