

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分部式光伏发电项目

编号: LZDK-ZHJL-004

致: 中徽机电科技股份有限公司戴克项目部:

事由: 关于支架安装的相关问题

内容:

经监理现场巡视发现你单位在支架安装过程中, 一、未按设计要求对彩钢瓦屋面的灰层进行清理, 此类施工将会在胶层与屋面间形成隔层, 不利于支架与屋面的完美粘合; 二、支架与屋面胶层不能达到设计要求。此类施工存在很大的质量隐患, 为保证施工质量, 希望你方加强技术指导, 严格执行施工方案, 保质保量完成施工任务。

(附图第 2 页)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日 期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部 1 份。



戴克B区北2气楼
2016-12-09



戴克B区北2气楼
2016-12-09