

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分部式光伏发电项目

编号: LZDK-ZHJL-006

致: 中微机电科技股份有限公司戴克项目部:

事由: 关于组件的表面清洁的相关问题

内容:

经监理现场巡视发现, 你单位在施工过程中, 对组件保护的意识不够, 许多组件表面存在杂物堆放, 组件表面有硅酮胶的现象, 为了不影响组件使用效果, 现要求你方及时清理组件表面杂物、胶等, 并保证施工中部在出现类似问题。

(附图第 2 页)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日 期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部 1 份。

