

监理工作联系单

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目

编号：LSAFS-ZH-003

致：温州埃菲生新能源开发开发有限公司

事由：施工质量事由

内容：

今在巡检过程中发现以下问题：

- 1、永固项目 3#生产车间屋面检查中发现，个别操作人员安装光伏组件过程中出现踩踏组件现象，要求总包单位加强管理，以后不许出现类似现象；
- 2、要求厂区混凝土路面恢复必须保证浇筑厚度，各个厂区混凝土路面恢复后养护要及时跟进；

希望总包单位针对以上问题加强管理，如下次发现将给予经济处罚。

项目监理部(盖章)

总/专业监理工程师(签字)

日期：2016年12月07日



注本表一式 3 份，由项目监理部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，项目监理部存 1 份。