

监理工作联系单

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目

编号：LSAFS-ZH-004

致：温州埃菲生新能源开发开发有限公司

事由：施工安全、资料与进度事由

内容：

今在巡检过程中发现以下问题：

- 1、摩恩达项目在光伏组件吊装过程中发现，操作人员将整箱组件放在彩板屋面上，要求总包以后不得出现类似现象；
- 2、由于现场施工人员较少，不能满足正常施工要求，要求总包单位加大力，尽快赶工；
- 3、要求总包单位尽快上报施工资料；

希望总包单位针对以上问题进行整改。

项目监理部(盖章)

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2016 年 12 月 18 日

