

监理工作联系单

工程名称：长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目

编号：CGZS-004

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部

事由：关于物流园彩钢瓦屋面无临边防护事宜

内容：近期物流园区彩钢瓦屋面已经开始大面积铺设安装光伏组件，经检查发现该屋面四周边缘无防护栅栏，亦未人工搭建临边围栏，已对屋面施工人员的安全问题造成重大隐患，现要求贵单位立即责成分包在相关无安全防护的屋面搭建临时的防护措施，保证工人的人身安全。此事重大，亦早不亦迟！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  

日期：2017 年 05 月 08 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。