

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 006

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于基础土方回填、文明施工

内容：

1、现场检查发现你方在运维楼土方回填施工中未按照规范要求施工，存在严重的质量问题，要求你方马上进行处理，按要求施工。

2、现场检查发现施工现场在钢筋绑扎过程中成品保护不到位，柱子箍筋踩踏问题。存在严重的质量问题，要求你方马上进行处理，按要求施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2017 年 04 月 12 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。