

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 007

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于混凝土浇筑

内容：

1、2017 年 4 月 17 号贵单位夜间浇筑 SVG 区设备基础、#2 避雷针基础、220kV 构架基础、主变基础垫层、北侧排水沟垫层时施工组织不到位：人员、机械严重不足；贵单位（电勘院）人员不在场。为更好控制现场质量，现要求贵单位混凝土浇筑施工时，贵方组织必须到位，贵单位（电勘院）人员必须在场。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 04 月 18 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。