

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 013

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于电缆沟

内容：你方电缆沟图纸未标明预埋管道材料规格。业主、我方监理无法对电缆沟施工质量控制管理、材料验收。根据以上情况要求你方暂停有过路预埋管的混凝土浇筑，待具备条件，由业主、监理验收合格后方可进入下道工序。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2017 年 05 月 21 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。