

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：014

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于设备基础、预埋管、电缆沟

内容：你方设备基础、预埋管道、电缆沟等涉及电气部分的预埋材料、施工，现场无专业电气人员指导施工，建议你方尽早安排电气人员进场，确认设备基础、预埋管道、电缆沟等涉及电气部分的预埋材料、施工满足电气设备安装条件，以免造成不必要的返工，影响工期。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年05月23日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。