

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：018

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于设备基础、电缆沟

内容：经业主、监理检查，设备基础、电缆沟混凝土浇筑涨模情况严重，造成设备基础、电缆沟外观偏差严重，建议你方尽早在电气设备安装前整改完成，逾期未完影响电气安装将给予经济处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 05 月 28 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。