

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：029

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 SVG 预埋管

内容：

你方 SVG 区东侧电缆沟预埋管（详见 BC13211S-T0206-01）预埋的 12 根直径 219*6 的镀锌钢管走向未明确标出，请贵院对该部分图纸细化标明管道规格、走向、标高，以便现场施工、监管。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017-07-21

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。