

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：034

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 SVG 区刀闸控制线、气象观察装置、监控杆

内容：经业主、监理现场检查发现存在以下情况：

1、SVG 区 35kV 地刀信号未按国网要求引至后台监测，望贵方及时增加地刀信号电缆；

2、气象观察装置必须加装底座，严禁破坏屋面；

3、现场已安装的监控杆采用膨胀螺栓固定且锚入在找平层中，不符合规范要求；

望贵方及时针对以上问题，及时处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017.08.03

