

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：035

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于升压站施工

内容：

升压站施工，根据业主要求：

(1) 将运维楼爬梯由现有位置移至运维综合楼平面布置图（图号 BC13211S-T0203-03）图中南面侧墙 B 轴线处；

将主控楼爬梯由现有位置移至主控通信室平面布置图（图号 BC13211S-T0201-03）图中北面侧墙 B 轴线处；

(2) 主控楼与运维楼两楼之间所夹区域采取混凝土路面硬化，路宽为两楼散水之间区域，并与两楼东西两侧主道路等平、连通；

(3) 由于 35kV 预装式开关柜基础后期设计变更增高，为便于日后运维检修，35kV 预装式开关柜东侧柜门门口需要安装钢制台阶，台阶与基础等宽；

(4) 主控楼、运维楼西侧墙上的窗户，可开启窗扇的需要安装不锈钢防盗窗。

监理项目部

总/专业监理工程师

日



期：2017.08.09

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。