

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：050

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于升压站消防器材

内容：

升压站施工基本结束，消防器材至今未配备完成。现要求贵方按照验收规范配备相应消防器材，在 10 月 13 号前完成配备。逾期未完后果自负，并将进行处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。