

监理工作联系单

工程名称：乾安县通威惠金 15MW 渔光互补(扶贫)光伏项目 编号：CZZHJL-TWHJ-002

致：四川省南充市水电工程有限公司乾安通威惠金项目部

主题：关于管桩施工的问题

内容：监理巡查现场发现施工过程中，未使用仪器进行控制管桩垂直度，造成管桩倾斜，偏差大于规范及设计要求，横向纵向都不在一条直线上，这会给之后的安装工作带来不必要的麻烦，同时也影响了整体的观感，在不影响工程质量的情况下，对垂直度不合格的管桩进行科学合理的整改，并在以后的施工中将偏差控制在规范及图纸要求的范围内。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日

期：

填报说明：

本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。