

监理工作联系单

工程名称：盘县老黑山光伏一期 50MWp 光伏电站项目

编号：PXLHS-LX-003

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目项目部

主题：关于施工质量的事宜

内容：2017 年 4 月 29 日下午监理对施工现场进行巡查，发现光伏区 14 号方阵桩基基础浇筑混凝土施工前未向监理报验的情况下已经开始浇筑施工（无桩基混凝土试块强度资料、无检验批报验资料），不符合建设工程基本建设程序，存在严重的安全、质量隐患！

以上问题要求你部予以高度重视！立即着手进行整改！你部必须于 2017 年 5 月 2 日前书面回复我部！

项目监理机构

总/专业监理工程师

日

期：

