

监 理 联 系 单

工程名称：盘县老黑山光伏一期 50MWp 建设项目

编号：PXLHHS-LX-004

致：贵州电力设计研究院

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司

主题：关于预防山洪排水通道的设计事宜

内容：我监理在现场日常巡检时发现，升压站配电综合楼地址原为自然山洪排水通道，在升压站场平时人为将排水通道挖断。如遇强降雨，山上的洪水下来将直接冲进升压站内。我部在审查图纸时未见有相关山洪排泄的设计方案。希望你单位能来现场实地察看一下，合理规划排洪设计。

此
致！

项目监理机构

总/专业监理工程师

日

期：2017

年 5 月 10 日

