

监理工程师联系单

监理工程师工程联系单

工程名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目

致：九洲裕光工程部

事由：经我监理人员现场观察，31#子阵东北角深泥塘、深泥深度达 2.5 米左右，我监理人员考虑到为工程 25 年桩基质量安全，原图纸桩长是 6.5 米、现建议建设方是否对 31#子阵东北角深泥塘增加桩长度。请建设单位工程部审查。

主送：九洲裕光工程部

考虑到施工质量及安全，对局部深泥区原以桩长进行加长桩长处理，以确保施工质量及安全，请设计审查。

何俊 2017.11.13

常州正衡电力工程监理有限公司

驻：前黄九洲新能源项目监理部

项目专监：李仓立

项目总监：黄维军

日期：2017.11.13



OPPO R9s
中国·常州

注：本联系单一式二份、九洲新能源、正衡监理各一份

正衡监理：李仓立