


SH/T3503-J112	工 程 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	Czzhjl-001	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于光伏电池组件背面接线工艺要求 内容： 2017 年 4 月 28 日，由总包单位组织建设单位、监理单位对光伏十一区域光伏组件背面接线走向工艺的评定，（试样）监理认为，接线工艺达不到标准横平竖直要求，也直接影响工艺的美观度，经监理再次试样，美观度有所改善，为了不影响进度，要求总包单位提供采取那一种的接线方式，便于监理按标准依据进行验收。 附现场电池组件背面接线方式（二个试样） 监理单位： 专业监理工程师：刘朋 日 期： 2017 年 4 月 28 日			
处理意见： 请总包单位落实最终接线工艺方法，确保施工进度，并回复。 处理单位负责人：（签字）黄泽桐			
会签意见			
建设单位代表：  会签单位（公章） 日期： 年 月 日	监理单位代表：  会签单位（公章） 日期 2017 年 4 月 28 日	施工单位代表：  会签单位（公章） 日期 2017 年 4 月 29 日	

注：本表抄送建设单位、总包单位、监理单位各一份。



图 1: 已形成的接线方式



图 2: 二次试样接线方式