


SH/T3503-J112	工 作 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJ1-005	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于光伏区水泥管桩施工工艺质量事宜： 内容： 自 2017 年 3 月 2 日至今一直是试桩阶段，经过总包方和分包对方案的共同探讨，目前已基本定型，采用引孔、注水的方案施工，要求分包单位在施工过程中对平整度，垂直度、偏差要达到可控范围，基本符合工艺流程，安图安规范施工。分包单位要专人负责。 专业监理工程师： 日 期：2017 年 3 月 7 日			
处理意见：根据 2017 年 3 月 9 日，监理现场发现水泥管桩不在一直线上，误差 9 公分，与标准对比每米/0.5 相比较偏差太大，为了不影响下一道工序装配，要求施工单位立即整改，项目负责人要高度引以重视。 处理单位负责人（签字） 			
会签意见			
建设单位代表： 会签单位（公章） 日期： 年 月 日	监理单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 3 月 7 日	施工单位代表：  会签单位（公章） 日期： 年 月 日	

说明：抄报建设单位、总包单位，监理单位留存一份。