

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-035

致：河南省众志建设工程有限公司花石二期艾窝项目部

事由：关于光伏区野草处理一事

内容：

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目》工程：
我监理人员在巡视过程中发现光伏区野草太多太高，马上进入秋季，野草随季节逐渐枯干，很容易发生火灾；烧焊点一定要备足消防器材，光伏区其他工作地点要禁止吸烟等可能引发火灾的火源；现要求你单位尽快拿出一个如何除草防火的方案，制定《防火应急预案》和防火隔离带；周四（2017年9月7日）前交到业主和监理项目部；希望你施工单位接到联系单后尽快解决此事。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石二期项目部
河南省电力勘测设计院禹州市花石二期光伏发电艾窝项目部



日期：2017年9月2日