

监理工作联系单

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL-YZHS-055

致: 河南省电力勘测设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部

事由: 关于光伏区多处组间接地刷漆不规范一事

内容:

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目》工程:

光伏区多处组间接地刷漆不规范, 有漏刷现象; 组间接地回填有用石块回填, 现要求你单位抓紧组织人员补刷整改; 希望你单位高度重视, 合理安排施工。

抄送: 河南森源新能源发电有限公司禹州花石二期光伏发电艾窝项目部



监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 张昭武

日期: 2017年11月20日