

监理工作联系单

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL-YZHS-057

致: 河南省电力勘测设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部

事由: 关于冬季防火一事

内容:

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目》工程:

天气已进入冬季, 现场杂草逐渐变干, 存在安全隐患, 为防止火灾发生, 现对你项目部做出如下要求:

- 1 \ 施工现场禁止吸烟, 如发现在施工现场吸烟者, 每人罚款 200 元;
 - 2 \ 场区现场要做好安全标志 (牌), 宣传横幅等警示标志;
 - 3 \ 要求你单位在七日内把光伏场区杂草清理完毕;
 - 4 \ 要求你单位在七日内将光伏场区四周及主干道做 5-10 米防火隔离带;
 - 5 \ 施工现场用电注意安全, 防止不规范用电而造成火灾;
- 以上问题希望你单位高度重视, 谨防火灾发生, 抓紧组织人员施工。

抄送: 河南森源新能源发电有限公司禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

