

监理工作联系单

工程名称: 禹州市花石二期80MWp光伏发电项目 编号: ZHJL-YZHS-060

致: 河南省电力勘察设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇光伏发电艾窝项目部

事由: 关于1区和9区箱逆变基础护坡及散水的相关事宜

内容:

你单位承建的《禹州花石二期80MWp光伏发电项目》工程:

在巡视中发现9区箱逆变基础前的场区主干道高于基础本身,且靠近基础部分土质松软容易滑坡,存在极大安全隐患。1区箱逆变基础存在类似问题,需重新做排水。为确保工程质量,现要求你单位于2日内开始处理此事。



项目监理单位

总/专业监理工程师

□

期 2017.12.7