

# 监 理 工 作 联 系 单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目      编号：ZHJL-YZHS-0379

致：河南省众志建设工程有限公司花石二期艾窝项目部

事由：关于并网前相关测试一事

内容：

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目》工程：  
我监理人员与业主方共同要求你单位在九月十五之前，七区，八区，一区，二区必须达到并网条件。并网前所做的相关试验，如高压电缆头耐压试验，电缆绝缘试验，接地电阻测试，汇流箱开路电压测量，电缆极性测试等缺一不可。如逾期未达到并网条件，推迟一天，考核二万元，并且承担前来现场进行调试工作的售后人员所有相关费用。如调度对五旗山电厂进行考核，我方所受到的考核将有你方全部承担；希望你施工单位接到联系单后尽快解决此事。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石二期项目部  
河南省电力勘测设计院禹州市花石二期光伏发电艾窝项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：时金堂

日 期：2017年9月13日

