

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-044

致：河南省电力勘测设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部
河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部

事由：关于国庆期间光伏区已带电设立安全警示一事
内容：

1、国庆节将至，考虑到光伏区旅游点游客较多，为避免游人出入带电区域，提醒人员注意人身安全，防止触电事故发生；要求你单位限两日内在施工区域周围张贴、悬挂带电警示标志，安全警示条幅及安全围栏；

2、“十一”期间要求你单位加强光伏区的安全防护工作，做好夜间巡查、防火防盗工作，专人巡查的重点区域为 A 块地 1 区、2 区、7 区、8 区及 B 块地 11 区、12 区，并要求你方在箱逆变基础未回填区域做好专用防护围挡；

以上问题希望你单位高度重视，抓紧组织安排此事。

抄送：河南森源新能源发电有限公司禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：张昭成

日期：2017 年 9 月 28 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主、总包、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。