

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-038

致：河南省电力勘测设计院禹州市花石二期光伏发电艾窝项目部

河南省众志建设工程有限公司花石二期艾窝项目部

事由：关于 A 块地组间接地扁铁上刷黄绿漆一事

内容：

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电艾窝项目》工程：

在 A 块地的组间接地扁铁上刷黄绿漆的工作做的还不到位；组间接地扁铁刷黄绿漆不均匀，时有时无，表面刷的粗糙，及其不标准，现要求你单位接到联系单后尽快整改处理此项工作，一定要严格按照设计要求施工。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石二期项目部

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：时金宝

日期：2017 年 9 月 8 日