

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工作联系单

编号：HRGF-JLL-005

致：南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由：关于施工规范相关事宜：

1. 光伏区组件安装期间，多采用单人背方式搬运组件，会对组件造成损伤，要求采用双人抬的搬运方式。
2. 组件安装期间，有施工人员踩踏组件安装的现象。

以上问题均会对光伏组件造成不同程度的损伤，要求施工单位立即整改。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

总 监 理 工 程 师：

日 期：





通市有限公司
五神六民安电项目
设计部

