

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式


农光互补发电项目

监理工作联系单

编号: HRCF-JLL-010

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

现场巡视中发现 A07 区有一箱组件侧翻, 对于这箱组件是否存在隐裂, 要求海得项目部对组件检测合格后再安装。A03 区临时用电电缆横跨主干道未做任何保护措施, 存在严重安全隐患。



项目监理单位 (章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期:

