

监理工作联系单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-01

致：特变电工份沈阳电力勘测设计有限公司

事由：有关输出线路施工前的注意事项

内容：由贵单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目即将进行输出架空线路施工，项目监理单位特提醒贵单位注意以下几点：

- 1、输出线路各跨越施工点，应保证跨越架与导线之间距离符合规范要求。施工前需编制安全技术方案报项目监理单位审核。
- 2、施工前应树木主人、交警、路政等相关人员协调到位，以确保施工顺利进行。
- 3、在施工之前必须对操作工人进行安全技术交底，并做好影像资料和纸质资料备查。
- 4、在施工过程中施工负责人、安全员、施工班长等管理人员必须全程跟踪负责，遇有隐患等事宜随时解决，确保施工顺利。
- 5、其它事项请贵单位自查自纠提前检查到位，确保按规范要求施工。

李仁

2017年04月12日

2017.04.15

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王兴明

日期：2017年04月12日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。