

### 监理工作联系单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：2017022401

GFDZJBMD-01

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：桩施工的质量控制

内容：近两天贵单位在打桩过程中对桩的垂直度、标高以及桩的定位控制上存在少数桩不符合规范要求的现象，特别是存在桩根部断裂的现象，为规范施工，请贵单位在今后的施工中加强打桩的质量管理，责任到人，切实控制好打桩质量，以满足规范要求。同时，对断裂桩以及少数偏差较大的桩要及时做返工处理。

请总包单位按监理要求  
加强控制。  
王峰

2017.2.24

张金刚  
2017.02.24日

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王峰

日期：2017年02月24日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，  
监理项目部存\_\_份。