

监 理 联 系 单

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号: TJGF-LXD-03

致: 上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 光伏施工项目部

事由: 保证临时用电安全。

内容: 施工现场交叉作业较多, 要注意临时用电安全。

- 1、保证所用设备、电缆绝缘状况良好, 达到规范标准。
- 2、临时用电的接线等电气作业应有电气专业人员进行。
- 3、阴雨天注意防触电, 如危险系数高, 要停止作业。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:

