

监 理 联 系 单

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号: TJGF-LXD-09

致：上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 光伏施工项目部

事由：保证防雷接地安装质量。

内容：光伏区域防雷接地开始进行安装，要保证安装质量。

- 1、施工方要按设计图纸施工。
- 2、安装前，要对作业人员进行技术、安全交底。
- 3、安装位置要符合设计要求。
- 4、光伏区域组件、支架应与主接地网可靠连接。
- 5、接地扁铁焊接搭接长度及焊缝要符合设计图纸。
- 6、焊缝要做防腐处理。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:

